



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по
Волгоградской области отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области
г. Волжский, ул. Карбышева 13
тел. 8 (8443) 39-65-61

Предписание № 025-33/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Маякоктябрьская
средняя общеобразовательная школа "Ленинского муниципального района
Волгоградской области**

(Волгоградская область, Ленинский район п. Маяк Октября, ул. Ленина 14)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов Волгоградской области по пожарному надзору –начальника ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Айсина Р.Х. № 025/33 от « 13 » июля 2018 года, в период с 11 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «13» августа 2018 г. с 14 ч. 30 мин. по 15 ч. 30 мин. «14» августа 2018 г. – Ст. инспектором ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Яровым Д.С., проведена внеплановая проверка по исполнению предписания №025-31/1/1 от 20.10.2017г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует дверное полотно соединяющее лестничную клетку и коридор второго этажа, возле кабинета № 5 (начальные классы).	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4 п.2, ст.6 п.1 п.п.1, п.п.2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 "О противопожарном режиме") п. 23 п.п.д.	31.12.2018	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Волжского,
Ленинского и Среднеахтубинского районов
Волгоградской области
по пожарному надзору
майор внутренней службы



Д.С. Яров

«14» августа 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Директора МКОУ "Маякоктябрьская средняя
общеобразовательная школа" Ленинского
муниципального района Волгоградской области
Мухатова А.Т.

(должность, фамилия, инициалы)

«14» августа 2018 г.

(подпись)